



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01309**

(номер сертификата соответствия)

**026908**

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма «Восток-Сервис»  
(ООО ПКФ «Восток-Сервис»).

Адрес: 420030, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Большая, дом 2, офис 22 б.

ОГРН: 1021603065714. Телефон: 88435574329, факс: 88435550812, адрес электронной почты: vservis02@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма «Восток-Сервис»  
(ООО ПКФ «Восток-Сервис»).

Адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восстания, дом 100.

ОГРН: 1021603065714. Телефон: 88432125078, факс: 88432125081.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.

Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты

info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3  
от 18.12.2014 г. до 17.12.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Лак водно-дисперсионный марки «Аквос» на основе синтетических латексов,  
модификаторов и технологических добавок, плотностью 1080 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемый  
по ТУ 2316-013-12963867-2003 с изв. № 1, № 2 «Водно-дисперсионный лак  
«Аквос». Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-  
отделочные и облицовочные материалы. Материалы  
для покрытия полов. Кровельные,  
гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.  
Показатели пожарной опасности». Показатели  
пожарной опасности, согласно приложению на 1  
листе (бланк № 003474).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
20.30.11.120

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0040/03-2017 от 07.03.2017 г.,  
ИЛ ООО "ПожСтандарт", Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от  
18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская,  
78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя  
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС  
RU.OC04.СМК.00374 от 01.12.2015 г. до 01.12.2018 г., выдан ОС ООО  
«Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.03.2017 по 12.03.2020



Руководитель

Заместитель руководителя  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Т.В. Харгатаева

Н.А. Иванова





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0  
приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ \_\_\_\_\_ **НСОПБ.RU.PR019/3.Н.01309**  
(номер сертификата соответствия)

**003474**  
(учетный номер бланка)

**Сведения о национальных стандартах (сводах, правил)**

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                                | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94                                        | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.                                                                               | Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.                                             |
| ГОСТ 30402-96                                        | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.                                                                         | Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97.                              |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97. |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.                      |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Т.В. Харгатаева**

**Н.Э. Иванова**